

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wodorotlenek sodu 30 % - roztwór”

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wodorotlenku sodu 30 % w ilości 25 m³ - 25 pojemników po 1000 litrów.

2. Specyfikacja techniczna:

Parametr oznaczony:	Wg specyfikacji:
Gęstość w 20°C, g/cm ³	1,29 - 1,35
Zawartość wodorotlenku sodu, %(m/m)	27 - 33
Zawartość chlorku sodu, %(m/m)	max: 0,02
Zawartość miedzi, mg/kg	max: 0,05
Zawartość węglanu sodu, %(m/m)	max: 0,4
Zawartość żelaza jako Fe ₂ O ₃ , mg/kg	max: 8,2
Wygląd zewnętrzny charakterystyka	klarowny
Wygląd zewnętrzny	kolor bezbarwny
Wygląd zewnętrzny - stan skupienia	Ciecz

Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone specyfikacją techniczną.

3. Wykonawca do dostawy powinien dołączyć:

- kartę charakterystyki produktu
- świadectwo jakości

4. Opakowanie produktu:

- DPPL (Kontener) UN 1000 dm³
- towar w opakowaniach zwrotnych – zwrot do 60 dni od daty dostawy towaru

5. Transport towarów niebezpiecznych podlega przepisom ADR:

Klasa RID/ADR: 8

Kod klasyfikacji ADR: C5

Nalepka ostrzegawcza: 8

Numer UN: 1824 Wodorotlenek sodu, roztwór

4. Okres ważności: min. 700 dni od daty dostawy.
5. Zamówienie należy zrealizować do 30 dni od daty podpisania Umowy.

Dostawa realizowana będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przy czym za termin dostawy uważa się dostarczenie na teren ZUW Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice- Zdrój tel. (32) 210 30 51,
e-mail: magazyn09@gpw.katowice.pl