

.....
Pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Dostawa fabrycznie nowych dysz filtracyjnych dla ZUW Goczałkowice

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G=(F+podatekVAT)
1	Fabrycznie nowe korony do dysz filtracyjnych dla 2 komór filtrów węglowych wykonane zgodnie z projektem rys 1 . Wykonane z polipropylenu EP 300K, ze szczelinami pionowymi, szczelina – 0,2 mm, długość szczeliny 23 mm, ilość szczelin na jedną dyszę – 30, przekrój szczelin 138 mm ² ;	szt.	13 500			
	Razem wartość:					

1. Wymagane dokumenty sporządzone w języku polskim:

- Aktualne atesty PZH dopuszczające produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- Karty katalogowe/ rysunek techniczny
- Kartę Charakterystyki dla polipropylenu EP-300K.

2. Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy

3. Termin dostawy: do 6 tyg. od dnia podpisania umowy

4. Dostawa realizowana przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko, przy czym za termin dostawy uważa się dostarczenie do pomieszczenia magazynowego – Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój; tel. 32 210 30 51; zpw.goczałkowice@gpw.katowice.pl.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Projekt korony dyszy

Grzybek do dyszy filtracyjnej

