

Opis Przedmiotu Zamówienia

**Dostawa Chloratora typu V10K dla obiektów
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2025 roku**

1. Dostawa :

CHLORATOR firmy EVOQUA typu V10K

2. Liczba: 3 szt.**3. Specyfikacje techniczne:**

Wydajność dozowania chloru gazowego 0,50- 6 kg/h

Zakres regulacji:

Pozycjoner (sterowanie automatyczne) :

230 V, 50/60Hz, zakres 19 mA dla przemieszczania 0...10% - 80 sek.

Wymiary: (WxHxD)

Sterowanie ręczne - 350x380x150

Z pozycjonerem elektr. - 369x880x185

Z pozycjonerem elektr. i sterownikiem – 580x880x185

Ciężar:

Z pozycjonerem elektr. i sterownikiem- 20 kg

Dodatkowe wymagania:

- a) Karta gwarancyjna
- b) Deklaracja Zgodności CE
- c) Karta katalogowa
- d) Dokumentację Techniczno-Ruchową DTR
- e) Instrukcja obsługi w języku polskim

4. Terminy dostawy i odbioru:

	Adres dostawy	Przedmiot dostawy	Termin dostawy	Termin odbioru
1	SUW Czaniec 43-356 Kobiernice, ul. Wodociągowa 1 tel. 33 829 21 55 e-mail: magazyn02@gpw.katowice.pl	CHLORATOR typu V10K 2 szt	Do 5 tygodni od daty podpisania umowy	Termin i warunki odbioru zgodnie z warunkami odbioru określonymi w p. 5.
2	ZUW Dzieńkowice 41-407 Imielin ul. Wodna 3 tel. 32 222 34 34 e-mail: magazyn23@gpw.katowice.pl	CHLORATOR typu V10K 1 szt	Do 5 tygodni od daty podpisania umowy	Termin i warunki odbioru zgodnie z warunkami odbioru określonymi w p. 5.

5. Warunki dostaw :

Dostawa odbyć się może od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00

na adres: Stacja Uzdatniania Wody Czaniec, 43-356 Kobiernice, ul. Wodociągowa 1

Zakład Uzdatniania Wody Dzieńkowice, 41-407 Imielin, ul. Wodna 3

6. Wymagania dotyczące kontroli dostawy:

zgodnie z wymaganiami określonymi we wzorze umowy.

7. Wymagania dotyczące gwarancji.Wymagany okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia: min. 24 **miesiące**, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.