

Pieczęć Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy

„Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych” z podziałem na części:Część 1: Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub 2025

Lp	Nazwa urządzenia	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowane urządzenie
1	Agregat prądotwórczy jednofazowy Moc znamionowa: 9,0-10,0 kW, Prąd znamionowy: 35-40A, Napięcie: 230V 50Hz, Rozruch: elektryczny, Rodzaj Paliwa: benzyna, Zbiornik paliwa: 20-25l, Czas pracy na zbiorniku (75%): min. 4h30min. Regulacja napięcia AVR Zabudowa w obudowie dźwiękochłonnej, zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne Głośność: do 91dB(A) Waga do 220 kg Wymiary maks. (dł/szer/wys): 130/65/60 cm Wyposażenie: Cyfrowy AVR, 2x Gniazdo 230V 16A, 1x Gniazdo 230V 32A, Czujnik ciśnienia oleju, Akumulator, Woltomierz. Agregat zalany olejem i przygotowany do pracy. (Wydział Ochrony)	szt	1				Agregat prądotwórczy jednofazowy Nazwa i typ: Moc znamionowa:, kW, Prąd znamionowy:,A, Napięcie: 230V 50Hz: tak/nie*, Rozruch: elektryczny: tak/nie*, Rodzaj Paliwa:, Zbiornik paliwa:,l, Czas pracy na zbiorniku (75%):.....h Regulacja napięcia AVR: tak/nie*, Zabudowa w obudowie dźwiękochłonnej, zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne: tak/nie* Głośność:dB(A) Waga, kg Wymiary (dł/szer/wys):/...../....., cm Wyposażenie: Cyfrowy AVR, 2x Gniazdo 230V 16A, 1x Gniazdo 230V 32A, Czujnik ciśnienia oleju, Akumulator, Woltomierz: tak/nie*. Agregat zalany olejem i przygotowany do pracy: tak/nie*.
Całkowita wartość zamówienia							* - niepotrzebne skreślić

Adres dostawy:

Wydział Ochrony: ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, tel: 600 903 954, e-mail: t.kowalik@gpw.katowice.pl

Wymagane dokumenty do oferty:

- Oryginalna karta katalogowa producenta (w języku polskim) oferowanego urządzenia.

Wymagane dokumenty przy dostawie:

- Deklaracja Zgodności,

- Certyfikat CE,

- DTR-ka lub Instrukcja Obsługi w języku polskim,

- Karta Gwarancyjna (gwarancja min. 24 miesiące).

Dodatkowe wymagania przy dostawie (dodatkowe zapisy do umowy):

Wykonawca dostarczy agregat prądotwórczy w miejsce wskazane przez osobę do kontaktu.

Po rozładunku agregatu Wykonawca w obecności osoby do kontaktu dokona rozruchu próbnego agregatu.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy