



GÓRNOŚLĄSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA

FZ/ 254 /2025

Katowice, dnia 24.09.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (aukcja elektroniczna) z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin) pn:

**„Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych” z podziałem na części:
Część 1: Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej**

Postępowanie nr FZ/151/40/2025 id 1643

TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytania dotyczące treści Zaprośzenia do przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy wysokość agregatu 60 cm jest nieprzekraczalna? Czy agregat może mieć 82 cm?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza agregat o wysokości 82 cm.

W związku z powyższym w wymaganiu „wymiarów maks.” Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy w następujący sposób:

z: wymiary maks. (dł/szer/wys): 130/65/60 cm

na: wymiary maks. (dł/szer/wys): 130/65/82 cm

Zaktualizowany na dzień 24.09.2025r. Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz cenowy dołączony jest do postępowania na Platformie Zakupowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
2. a/a