



FZ/ 261 /2025

Katowice, dnia 25.09.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (aukcja elektroniczna) z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin) pn:

**„Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych” z podziałem na części:
Część 1: Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej**

Postępowanie nr FZ/151/40/2025 id 1643

TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytania dotyczące treści Zaprośzenia do przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Nasz Agregat ma wymiary 127/75/59 a wytyczna jest 130/65/60

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na agregat o wymiarze 127/75/59.

Pytanie 2

Czas pracy na zbiorniku 75% min 4h30min a nasz ma 4h

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na agregat o czasie pracy na zbiorniku (75%) poniżej 4h30min.

Pytanie 3

Wyposażenie 2x gniazdo 230V 16A oraz 1x gniazdo 230V 32A, a nasz ma 1x gniazdo 230V 16A, 2x gniazdo 230V 32A

Ale może być wyposażony o rozgałęźnik 2x 12A do gniazda 32A

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na agregat posiadający 1x gniazdo 230V 16A, 2x gniazdo 230V 32A.

Otrzymują:

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
2. a/a