

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup 5 szt. fabrycznie nowych zaworów zwrotnych firmy Hawle z osiowym dyskiem Non Slam Nozzle DN 250/PN10 dla OES Żory (obiekt Pszów)

Dostawa: 5 szt. fabrycznie nowych zaworów zwrotnych firmy Hawle z osiowym dyskiem Non Slam Nozzle DN 250/PN10 dla OES Żory (obiekt Pszów):

1. jednoczęściowy korpus,
2. z obustronnym przyłączem kołnierзовym wg. EN 1092-2,
3. korpus z żeliwa sferoidalnego,
4. wymienne elementy wewnętrzne (dysk i sprężyna),
5. ochrona antykorozyjna korpusu zewnątrz - powłoka epoksydowa, minimum 250 µm, emalia wewnątrz,
6. wkład korpusu i dysk wykonane z brązu bez dodatku cyny, dodatkowo dysk pokryty elastomerem EPDM,
7. sprężyna ze stali nierdzewnej,
8. brak ruchomych elementów na zewnątrz armatury,
9. długość zabudowy szereg 14 wg EN 558, (DIN 3202, F4).

Wymagane dokumenty do oceny oferty w/w armatury wodociągowej:

- a) Atesty PZH dopuszczające produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- b) Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych lub Deklaracja zgodności,
- c) Karty katalogowe armatury wodociągowej,

Wymagane dokumenty do dostawy w/w armatury wodociągowej:

- a) Karty gwarancyjne dla armatury wodociągowej,

Miejsce dostawy:

Oddział Eksploatacji Sieci Żory (obiekt Pszów)
ul. Traugutta 121, 44-370 Pszów

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa do 15 tyg. od daty udzielenia zamówienia

Wymagania odnośnie gwarancji:

Wymagany okres gwarancji jakości: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego niezawierającego żadnych uwag i zaleceń.