



OZ/225/2026

Katowice, dnia 20.08.2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (aukcja elektroniczna) z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin) pn:

Dostawa materiałów elektrycznych w 2026 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych

Spółki z podziałem na trzy części:

„Część 1 Dostawa artykułów elektrycznych – różnych”

nr postępowania OZ/151/45/2026 id:1756

TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytanie dotyczące treści Zaproszenia do przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Poniższa pozycja nie jest już oferowana jako produkt nowy – dostępne wykonania są regenerowane, pochodzące z demontażu, objęte jedynie gwarancją rozruchową.

Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie? Jeśli nie to proszę o wykreślenie pozycji z listy.

135.	Silnikowy napęd elektryczny typu DNS przeznaczony do wyłącznika zwarciovowego serii APENA typu DS416W, In: 1600A wykonanie wysuwne, schemat KAT.74.08 KJ 400. Parametry silnika: napięcie zasilania Un: 220 ÷ 240VAC, częstotliwość Fn: 50 ÷ 60Hz, Made in Poland. Powyższy napęd służy do automatycznego naciągania mechanizmu sprężynowego wyłącznika po każdym zamknięciu. Przykładowy referencyjny typ: DNS Apena.	szt.	2
------	--	------	---

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza dostawę produktów w pozycji nr 135 w wykonaniu regenerowanym, objętych gwarancją rozruchową.

Otrzymują:

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
2. Platforma
3. a/a