

.....
Pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Dostawa nowych dyfuzorów ceramicznych dla ZUW Goczałkowice

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G=(F+podatekVAT)
1	Fabrycznie nowe dyfuzory ceramiczne KTL 180 wykonane zgodnie z projektem rys 1 . Przepływ nominalny Nm ³ /h od 1.0-6.0; wielkość porów – średnio 90; materiał ANSI 316/ ceramika/silikon/PTFE	szt.	100			
Razem wartość						

1. Wymagane dokumenty przy dostawie sporządzone w języku polskim:

- Aktualny Atest Higieniczny wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania takich atestów, dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi („Atest Higieniczny”) – w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną.

2. Okres gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące liczony od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy.

3. Termin dostawy: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Dostawa realizowana przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko, przy czym za termin dostawy uważa się dostarczenie do pomieszczenia magazynowego – Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój; tel. 32 210 30 51; zpw.goczałkowice@gpw.katowice.pl.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy