.....
Pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Dostawa fabrycznie nowych dysz filtracyjnych dla ZUW Goczałkowice

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(DxE)**	**G=(F+podatekVAT)**
1	**Fabrycznie nowe korony do dysz filtracyjnych** dla **2** komór filtrów węglowych wykonane zgodnie z projektem rys 1 . Wykonane z polipropylenu EP 300K, ze szczelinami pionowymi, szczelina – 0,2 mm, długość szczeliny 23 mm, ilość szczelin na jedną dyszę – 30, przekrój szczelin 138 mm²;	szt.	**13000**			
				Razem wartość		

1. **Wymagane dokumenty sporządzone w języku polskim:**
   a. Aktualny atest PZH dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB lub dokument równoważny wydany przez instytucję państwa członkowskiego UE, tj. Certyfikat Zgodności Sanitarnej pod warunkiem, iż przedłożony certyfikat będzie spełniał wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz aktami wykonawczymi i delegowanymi wydanymi na jej podstawie, jak również Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2024/370. Dokument ten musi być wydany przez jednostkę oceniającą zgodność posiadającą akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zamawiający uzna dokumenty wydane przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub przez krajowe jednostki akredytujące innych państw członkowskich Unii Europejskiej działające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 pod warunkiem, że zakres akredytacji obejmuje ocenę zgodności wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Jednostka certyfikująca musi być uprawniona do prowadzenia oceny zgodności w przedmiotowym zakresie, a jej status oraz zakres uprawnień muszą podlegać weryfikacji w oficjalnych krajowych lub unijnych rejestrach właściwych jednostek akredytujących lub notyfikujących,
   b. Karty katalogowe/ rysunek techniczny,
   c. Kartę Charakterystyki dla polipropylenu EP-300K,
   d. Kartę gwarancyjną.
2. **Okres gwarancji:** nie mniej niż 36 miesięcy
3. **Termin dostawy:** do 6 tyg. od dnia podpisania umowy
4. **Dostawa** realizowana przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko, przy czym za termin dostawy uważa się dostarczenie do pomieszczenia magazynowego – Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój; tel. 32 210 30 51; zpw.goczalkowice@gpw.katowice.pl.

…….....….....
Miejscowość, data

…….....….....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Rys. 1

Projekt korony dyszy

Grzybek do dyszy filtracyjnej

